

[가칭]덕은중학교 신축공사 설계용역(공모) 질의 회신



2020. 07.

경기도고양교육지원청

연번	항 목	질 의 내 용	회 신 내 용
1	<p>[설계공모 지침서] 제2장 공모안 작성·제출 지침 1. 공모안 작성 나-1. 설계도면(15부) 1) 모든 제출도면은 백색 복사용지 80g/m2 이하를 사용한다.(모든 용지에는 배경무늬 사용 불가)</p>	<p>○ 설계도면 표지도 적용 여부?</p>	<p>○ 설계도면 표지도 제출도면에 포함됨으로 공모지침서 준수하여 주시기 바랍니다.</p>
	<p>[설계공모 지침서] 제2장 공모안 작성·제출 지침 1. 공모안 작성 나-1. 설계도면(15부) 2) 설계도면은 제공된 “설계도면 표지[서식3]” 을 사용하며, 표지포함 총 11쪽(11장, 단면 인쇄) 이내로 작성</p>	<p>○ 앞 표지, 뒷 표지 포함으로 산정 여부?</p>	<p>○ 지침서 상 표지란, 제공된 “설계도면 표지 [서식3]” 를 명명하며, >앞·뒤 표지도 장 수로 산정됨을 알려드립니다.</p>
1	<p>[설계공모 지침서] 제2장 공모안 작성·제출 지침 1. 공모안 작성 나-1. 설계도면(15부) 5) 설계도면에 포함되어야 할 <u>기본구성 및 작성순서</u>는 다음과 같다.</p>	<p>○ 작성순서 변경 가능 여부 및 추가페이지 구성 여부?</p>	<p>○ 지침서상 제출 지침을 준수하여 주시기 바랍니다.</p>
	<p>[설계공모 지침서] 제2장 공모안 작성·제출 지침 1. 공모안 작성 나-2. 설계설명서(15부)</p>	<p>○ 설계설명서 제본 지침?</p>	<p>○ 지침서에 따로 명시되어 있지 않으므로 자율적으로 제본 제출하시기 바라며, 스테이플러 좌측상단 철하는 것을 권장합니다.</p>
	<p>[설계공모 지침서] 제2장 공모안 작성·제출 지침 1. 공모안 작성 나-1. 설계도면(15부) 3) CAD로만 작성 후 PDF로 변환 제출 (후 작업 및 렌더링 금지)</p>	<p>○ 해당 페이지에 계획안을 설명할 수 있는 부가적인 아이디어 삽도 표현을 하여도 되는지 여부?</p>	<p>○ CAD로만 작성 가능하며, 타 프로그램 사용하여 삽도 금지합니다. (부지현황, 위성사진, 유사 시공된 사례 이미지 사진은 가능)</p>

연번	항 목	질 의 내 용	회 신 내 용
2	[기 타]	○ 열병합발전시스템	○ 대상아님
		○ 종말오수처리시설	○ 시오수관 연결 계획
		○ 냉난방방식(GHP 또는 EHP) 적용 여부	○ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 의거 신축 시 GHP 60% 이상 적용 계획
		○ 도시가스 인입 여부	○ 설계 시 도시가스공급사 협의
		○ 모형사진 제출 가능 여부	○ 설계공모 지침서 11P 세부 제한내용 참조 >모형사진 제출 금지
3	<p>[별표 2] 공모지침 위반처리기준 항목</p> <p>1. 실적 적용 기준 건축규모, 총 예정공사비 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우</p> <p>2. 경미한 위반기준</p> <p>7) 제시한 연면적을 초과한 경우</p> <p>8) 제시한 예정공사비를 초과한 경우</p>	○기준	○ 제시된 연면적이나 예정공사비를 초과할 경우 경미한 위반사항 에 해당되며, 실적사항의 여부는 기술검토위원회 결정사항임을 알려드립니다.
4	[스페이스 프로그램 관련]	○ 일반교실 모듈 가로 세로 변경 가능 여부 ○ 일반교실 다목적교실로 계획 가능 여부	○ 건축가의 자율성
5	[제공도서 관련]	○ SPACE PROGRAM ○ 지구단위계획결정 ○ 공사계획도 ○ 토지이용계획도 ○ 교육환경평가	○ 2020.07.24. 홈페이지 게시

※ 본 질의응답서는 “(가칭)덕은중학교 신축공사 설계용역”의 공고문, 설계공모 지침서, 과업지시서에 대한 보완·추가사항임